

Attache antisismique pour luminaire – SFCLT



- Fixe les attaches de lampe fluorescente aux éléments du bâti du plafond
- Ne nécessite aucune chaîne supplémentaire ni aucun câble ou fil mou fixé sur l'attache
- Permet de renforcer l'intégrité du système du profil en « T »
- Reste en place malgr la force de la pression standard du tuyau d'incendie
- Conforme aux spécifications du code de la construction et du code électrique des États-Unis
- Satisfait également à l'exigence de fixation positive du code NEC® 410.16(C) pour la fixation solide des luminaires (attaches) conformément à la référence AC184 du Code de la construction
- Réutilisable et rentable



Référence	SFCLT
Matériau	Acier
Finition	Uni
Configuration de l'attache	Une attache 2' x 4' conique standard
Certifications	cLCus
Quantité Standard d'Emballage	25 x 4 pc
UPC	78285651938

Essais de conformité aux normes UBC, NEC®, NBC et CEC.

cLCus is a registered trademark of LabTest Certification Inc. NEC is a registered trademark of, and National Electrical Code (NEC) standard is a copyright of the National Fire Protection Association, Inc.

AVERTISSEMENT

Les produits Pentair doivent être installés et utilisés conformément aux recommandations prévues par les fiches d'instruction et le matériel de formation des dits produits. Les fiches d'instruction sont disponibles sur erico.pentair.com et auprès des représentants du service client Pentair. Tout défaut d'installation, d'utilisation, d'application et toute défaillance à satisfaire les instructions et avertissements du groupe Pentair sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement, un dommage matériel, un dommage corporel grave ou la mort et/ou annuler tout type de garantie.

© 2018 Pentair All rights reserved

Pentair, CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH and LENTON are owned by Pentair or its global affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners. Pentair reserves the right to change specifications without prior notice.

